

# Abgasanlage entsprechend Z-7.4-3521

DN	POLL	EG-Leistungserklärung	Produktklassifizierung
mm	System	-	-
	IIA MD (P)	0432-CPR 00063-030 vom 12.08.2019	Typ 2c DN (80-300) T600-N1-W-V2-L70050-G50 DN (350-450) T600-N1-W-V2-L70050-G75 DN (500-600) T600-N1-W-V2-L70050-G100
	IIA MD (P)	0432-CPR 00063-030 vom 12.08.2019	Typ 2b DN (80-300) T600-P1-W-V2-L70050-G50 DN (350-450) T600-P1-W-V2-L70050-G75 DN (500-600) T600-P1-W-V2-L70050-G100
	IIA MD (P)	0432-CPR 00063-030 vom 12.08.2019	Typ 2a DN (80-300) T600-H1-W-V2-L70050-G50 DN (350-450) T600-H1-W-V2-L70050-G75 DN (500-600) T600-H1-W-V2-L70050-G100
	III M	0432-CPR 00063-030 vom 15.11.2022	Typ 2a DN (80-300) T600-N1-W-V2-L70050-G50 DN (350-450) T600-N1-W-V2-L70050-G75
	III FU	0432-CPR 00063-010 vom 14.11.2022	Typ 2a DN (80-300) T600-N1-W-V2-L70050-G50 DN (350-450) T600-N1-W-V2-L70050-G75 DN (500-600) T600-N1-W-V2-L70050-G100


Bitte eintragen!

Tel. +49 (0) 4963 / 9188-0  
www.poll-schornsteine.de



## für Außenschalen nach DIN 18160:2023-02, Abschnitt 4.3.4.5

Abstand von einer zusätzlichen Außenschale (L90-Schacht) zu brennbaren Baustoffen:  
für Abgastemperaturen bis 400°C (G50)



≥ 50mm

## Kennzeichnung der ausgeführten

Abgasanlage:

**Abgasanlage gem. aBG Nr. Z-7.4-3521**

(Beispiel: Z-7.4.3521 T400 N1 W2 G50 L<sub>A</sub>90)

Datum + Ausführender, der die Abgasanlage errichtet hat:

**Warnhinweis—Dieses Schild darf nicht entfernt, abgedeckt oder unkenntlich gemacht werden!**